



CABLEADO:

Se recomienda pasar entre cada uno de los elementos y la central una manguera M-26CA (6x0.22 mm² + 2x0.75mm²)

Para la alimentación de las sirenas y relés se utilizará una sección de 0,75 como mínimo.